

Башкортостан Республикасы
Бакалы районы
муниципаль районы
Бакалы ауылының 1-се
урта дөйөм белем биреү мәктәбе
муниципаль дөйөм белем биреү
бюджет учреждениеһы



Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1,
с. Бакалы
муниципального района Бакалинский
район
Республика Башкортостан

ИНН 0207003314 ОГРН-TU20200612090 КПП 020701001-452650, РФ,
Республика Башкортостан муниципального района Бакалинский район с. Бакалы,
ул. Школьная, 22
тел. (34742) 3-15-35

Исх. № 146 от 29.09.2017 г.

Государственному инспектору
Западно-Уральского
направления Ростехнадзора
К.М. Губич

ОТЧЕТ

по предписанию №29-14/645П от 19 июня 2017 г.

Сообщаю Вам о выполнении предписания от 19.06.2017 года, об устранении
выявленных нарушений

№ п/п	Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований	Отметка об устранении нарушений
1	ВРУ-0,4 кВ здание интернат; ВРУ -0,4 кВ главный корпус; ВРУ -0,4 кВ начальная школа; ЩО; ЩУ; на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование	Нарушения устранены. Фото прилагается. Приложение: №1, №7
2	ВРУ-0,4 кВ здание интернат; ВРУ -0,4 кВ главный корпус; ВРУ -0,4 кВ начальная школа; не составлена однолинейная схема электрических соединений (отсутствует схема)	Схемы составлены. Копии прилагаются. Приложение: № 2
3	ВРУ-0,4 кВ здание интернат; ВРУ -0,4 кВ главный корпус; ВРУ -0,4 кВ начальная школа не выполнено уплотнение шкафов в местах прохождения кабеля	Выполнено. Фото прилагается. Приложение: № 3
4	ВРУ-0,4 кВ здание интернат; не укомплектовано защитными средствами и первичными средствами пожаротушения. (указатель напряжения до 1000В,	Учредителю направлены заявки за исх. №99 от 28.06.2017г, №112 от 22.08.2017 г., № 143 от 26.09.2017 г. с просьбой о выделении денежных средств, для устранения указанных нарушений.

	изолирующие клещи, диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, плакаты безопасности)	Приложение: № 8, № 9, № 10
5	ВРУ-0,4 кВ здание интернат; ВРУ -0,4 кВ главный корпус; ВРУ -0,4 кВ начальная школа; на открыто проложенных кабелях отсутствуют бирки с обозначениями (марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии)	Бирки имеются. Фото прилагается. Приложение: № 5
6	На щитах освещения не составлена однолинейная схема электрических соединений (отсутствует схема)	Схемы составлены. Фото прилагается. Приложение: № 6
7	Не составлена общая схема электроснабжения в целом и по отдельным ВРУ-0,4 кВ	Схема составлена. Фото прилагается. Приложение: № 7
8	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства (результаты осмотров должны заносится в паспорт)	Паспорт имеется. Приложение №11 Учредителю направлена заявка № 143 от 26.09.2017 г. с просьбой о выделении денежных средств, для устранения указанных нарушений. Приложение: №8, №9, № 10
9	Ответственный за электрохозяйство не обеспечивает качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов электроустановок (ВРУ-0,4 кВ здание интернат; ВРУ -0,4 кВ главный корпус; ВРУ -0,4 кВ начальная школа)	По планово-предупредительным работам ведется журнал с 2013 года. Копия прилагается. Приложение: № 4
10	Отсутствует паспорт на каждое заземляющее устройство, содержащий схему устройства, основные тех. данные	Паспорта имеются. Копии прилагаются. Приложение: №11
11	Ответственные за электрохозяйство не имеет IV группу по электробезопасности (в электроустановках до 1000В)	Учредителю направлены заявки за исх. №99 от 28.06.2017г, №112 от 22.08.2017 г., с просьбой обучить Шабалину Е.А. на IV группу допуска по электробезопасности. Приложение №8, №9, №10

Директор школы:



Фарвазов Т.А.

Утверждаю



Директор школы:
Фрозов А.А.


Однолинейная схема

Адрес: 452650, РБ Бакалинский район

с.Бакалы, ул.Школьная, 22

Объект: Главный корпус МОБУ СОШ №1 с.Бакалы

ТП № **1762** (фидер № **41-20**)



Приложение 2

Утверждаю

Директор школы:

Фарвазов Т.А.

Однолинейная схема

Адрес: 452650, РБ Бакалинский район

с.Бакалы, ул.Школьная, 22

Объект: Интернат МОБУ СОШ №1 с.Бакалы

ТП № 1762 (фидер № 41-20)

